



常任委員会

月見の里学遊館水玉プールの利用者が減少しているが、新規事業等の考えは。また、更衣室が寒いとの声があるが、最近の光熱費の高騰等に伴うプール運営への影響はどうか。

民生福祉
委員会



月見の里学遊館「水玉プール」

新規事業等については、委託契約書や仕様書の中で検討していく。また、更衣室の状況についても改善方法を研究する。水玉プールでは電気を使用しているが、袋井B&GのプールはA重油を使用しており、原材料等の価格高騰による影響を受けているため、今後、運営経費について検討する。

今年度設置予定の合併処理浄化槽の数とそのうち単独浄化槽からのつけかえの数はどのくらいか。

建設経済
委員会

当初に予定していた数は240基で、そのうちつけかえが22基であったが、現在は268基でそのうち17基がつけかえである。詳細は下表のとおりです。

	当初(付替)	現在(付替)
5人槽	107(10)	143(4)
7人槽	117(9)	105(9)
10人槽	16(3)	20(4)
合計	240(22)	268(17)

浅羽遊水池は、(仮称)地域交流プラザ建設予定地の東側三角地に設置されることだが、もつと上流部へ設置する方が効果的では。そこに設置する必要性は。

建設経済
委員会

(仮称)地域交流プラザ建設予定地を埋立てするにあたり、周辺への影響をなくすために三角地を遊水池とすることにした。必要性については、地域からの要望でもあり、現地の状況からここが最適だと判断した。

小川町浄化センターが老朽化していると思うが処理能力は問題ないか。建て替えについてはどう考えているか。

建設経済
委員会



小川町浄化センター

処理能力は、日量最大3,150³mで設定されており、平成18年度末の流入量は日量平均1,799³mであり、十分確保している。この区域については、今回下水道の認可区域に含めており、従前の下水道管を修繕し、不明水対策をした中で公共下水道に接続する予定である。接続後に小川町浄化センターの取り壊しを考えている。時期については、予算や修繕の進捗状況などを考慮しながら検討していきたい。