

質問書回答

平成 27 年 8 月 27 日

業務名：袋井消防庁舎・（仮称）袋井市防災センター基本設計業務委託

（質問事項は原文のまま掲載しています。）

No.	該当書類箇所	質問事項	回 答
1	応募要領 (P3) IV-4-(5)	照査技術者の配置を条件とされておりますが、各様式で記載する欄がありません。特に記載の必要はなく、予定のみで宜しいのでしょうか。	貴見のとおりです。
2	応募要領(P4) V-2-(4)	補足資料(A3 版 1 枚)に対する表現等の制限はありますでしょうか。 補足資料は、プロポーザル様式 12 に記載した内容をヒアリング用に再構成した（ダイジェスト版）ものでしょうか、それとも新たな資料の掲載を含め提案内容を補完したものでしょうか。	様式 12 を補足する資料のため、新たな提案は認めません。（ダイジェスト版は良です）
3	応募要領(P5) V-6-(1)	主任技術者の能力評価で、それぞれ「資格・経験」が評価事項となっており、「業務実績数」はありません。しかし様式 7 では建築担当、構造担当について 5 件まで業務実績の記載を求められています。 何件記載しても評価の対象にならないということでしょうか。最低 1 件でも記載してあればよろしいのでしょうか。	評価の対象にはしませんが、建築・構造主任技術者の業務実績を確認したいため、記載をお願いします。
4	応募要領(P5) V-6-(1)	提出書類に見積書がありますが、審査選定基準には配点の記載がありません。審査選定には影響しないと考えてよろしいですか。	V-6-(1) 経済性が見積書の評価項目です。

5	応募要領(P6) VI-3-(1)-コ	IX-1において、 「見積提示額をもって契約…」とありますが、記載額面は、 選定の評価対象になりますか。	No.4回答と同じです。
6	応募要領(P6) VI-3-(1)-ク	業務の実施方針（様式11）の枚数制限はありますか。	1枚です。
7	応募要領(P6) VI-3-(1)-コ	見積書には基本設計額及び実施設計額を記載することとな っておりますが、契約限度額のご提示は基本設計額のみ（応 募要領IX-3）となっております。実施設計業務の契約限度 額をご提示ください。	実施設計業務委託金額は基本設計業務の内容により変 わるものと考えますので、現時点では示せません。
8	応募要領(P6) VI-3-(1)-コ	「見積書」の提出形式は、封筒封印様式でしょうか？ （A4用紙を折りたたんでも宜しいですか）	封筒封印様式ではなく、他の提出様式と同様の提出とし て下さい。
9	応募要領(P7) VI-3-(2)-イ	左部を2点クリップ止めとありますが、左側の1辺で2か 所、特にご指定のない位置に止めておけばよろしいのでし ょうか。 また様式5に添付する資料の枚数がかかなり多くなると思わ れますので、ダブルクリップで止めるのは構わないでしょ うか。	貴見のとおりです。
10	応募要領(P10) 1-(2)	「将来の建替えなど拡張性について」とありますが、建て 替えとは100年後など長期間経過した後の想定となります か。	建替えは標準の耐用年数経過後を想定しています。
11	応募要領(P10) 1-(2)	技術提案課題2に補助金等の活用とありますが、現在想定 されている補助金があればご教示ください。	現在想定はありません。
12	応募要領(P11) 2-(2)	実績全てを記載することとなっておりますが、記載数は多 ければ多いほど加点されるのでしょうか、それとも一定数 で満点評価となるのでしょうか。	一定数を満点評価としています。

13	応募要領(P11) 2-(2)	実績として記載した案件の内容を証する書面を揃えることができない場合には、その案件は記載しても件数としてカウントされないということでしょうか。その場合、契約書、建物構造規模がわかる書類のどちらかが欠けていてもいけないということでしょうか。	業務を受託したことが確認できる書類（契約書・業務委託完成検査合格証・その他業務履行中の契約関係書類）の写しと、建物構造規模が分かる書類（建物構造規模が確認できる設計図やパンフレット）の写しにより、実績が確認できるものを評価の対象とします。
14	応募要領(P11) 2-(3)	実績が4件に満たない場合には、空欄として宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。
15	様式6、様式7	受賞実績の記載件数に制限はありますでしょうか。	ありません。
16	様式6、様式7	添付すべき「技術者通知等」を業務当時作成していない場合には、提出者による誓約書や従事証明書を代替りの書類として添付することで宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。
17	特記仕様書(P1) I-7	パンザマストに設置予定の無線の種類と大きさを教えて下さい。	未定です。
18	特記仕様書(P2) I-7-(7)	来客駐車場は何台想定していますか。	基本計画の700㎡程度を活用した提案をお願いします。
19	特記仕様書(P2) I-7-(7)	敷地内に職員駐車場は不要と考えてよろしいですか。必要でしたら何台程度必要かご指示下さい。	現時点では不要です。
20	特記仕様書(P2) I-7-(7)	敷地内に予定する来庁者用および職員用駐車場の台数をご教示ください。	No.18、No.19 回答と同じです。
21	特記仕様書(P2) I-7-(7)	敷地面積に対する緑地率及び、緑化率の指定、または目標値等ありましたらご指示下さい。	6%です。
22	特記仕様書(P2) I-7-(7)	消防署・消防本部・防災センターへ配置を予定されている職員数をご教示ください。	現在の職員数は消防署47人、消防本部18人、防災センター13人です。
23	特記仕様書(P2) I-7-(7)	整備計画も含め、敷地周辺のインフラ状況をご教示ください。	電気－中部電力で敷地南側 上水－袋井市水で敷地南側に敷設予定 下水－袋井市下水道管を南側に埋設予定 ガス－現状は都市ガス配給区域ではありません

24	特記仕様書(P2) I-7-(7)	ガス管等のインフラ敷設状況をご教示願います。	No.23 回答と同じです。
25	特記仕様書(P3) I-7-(7)-イ(ウ)	屋上ヘリポートの想定について、主方向の進入交差角を90度と想定されていますが、方角をご教示ください。	現時点では、東・北を想定しておりますが、特記仕様書P2 I 7 (7) ア(エ)のとおり離着陸施設設置調査において、決定します。
26	特記仕様書(P3) I-7-(7)-イ(ケ)	調整池について地下型調整池の想定も考慮してもよろしいですか。	特記仕様書P3 I 7 (7) (ケ)のとおり「地上型調整池」です。
27	特記仕様書(P3) I-7-(7)-イ(ケ)	調整池の容量をご教示ください。また地上型調整池以外の方法を想定することは可能でしょうか。	容量は現在算定中です。その他については特記仕様書P3 I 7 (7) ウ(ケ)のとおりです。
28	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	想定している消防関係車両の種類と大きさを教えてください。	別紙のとおりです。
29	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	将来も含め、配置を予定している消防車両の種別と台数、大きさをご教示ください。	別紙のとおりです。
30	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	消防車両の他に車庫を必要とする車両の種別と台数をご教示ください。	別紙のとおりです。
31	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	車庫(930㎡)に収納する配備想定車両のリストおよび車両サイズをご提示願います。	別紙のとおりです。
32	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	仮眠室の面積想定に記載はありますが、何室を想定されていますか。また、消防職員の勤務体制は何交代制でしょうか。	男性用30室、女性用4室、2交代制を想定しています。
33	特記仕様書(P4) I-7-(7)-ウ	男女仮眠室の部屋数をお教えてください。また、消防署の他に仮眠室が必要な部署があればご教示ください。	No.32 回答と同じです。その他の仮眠室は必要ありません。
34	特記仕様書(P7) II-2-(1)	当該設計業務には農地法や都市計画法、収用法に係る申請手続きや作業は含まれないと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書P 7 II 2 (1)ウのとおり、申請手続きは含みませんが、当該申請に必要な配置図、平面図などの申請に要する添付図面の作成作業は含みます。
35	基本計画書	敷地内に設ける来庁者用駐車場および職員用駐車場の想定台数をお聞かせください。	No.18、No.19 回答と同じです。