

入札に関する質疑・回答

1 件名 令和7年度～令和10年度 袋井市下水処理場維持管理業務

2 質問事項

1 業務委託契約書（案）図表2 経費負担（固定費）について

<質問>

図表項目に『通信運搬費 電話回線使用料』と記載がありますが、どの電話回線を示しているのでしょうか。

また、電話回線使用料の支払いについて、電力、水道と同様に水量に対する従量とし、固定費、変動費を設定することでよろしいでしょうか。契約者の変更の有無についてはいかがでしょう。

<回答>

電話回線は、警報通信監視の回線を指します。

電話回線については、流入水量によって変動しないため、固定額のみの設定とします。また契約者については、受託者に変更予定です。

2 特記仕様書第2（5）施設等見学者への対応について

<質問>

特記仕様書第2（5）②に下水道PRイベント（市民向け）の提案・実施（年1回以上）と記載されていますが、イベント目的・テーマはどのように決定されるのでしょうか。

また、イベント目的・テーマは毎年変更となるのでしょうか。

<回答>

イベント目的・テーマについては、毎年変更の判断も含め、受託者が考案し、発注者の了承を得るものとします。

3 特記仕様書第 11 条 2について

<質問>

特記仕様書第 11 条 2に「汚泥の搬出先が年末年始や大型連休期間中等において、受け入れを休止したことにより、下水処理場内で保管する必要が生じる場合は、受注者は、汚泥の保管に関する作業（保管用車両への汚泥の積み込み、車両移動等）及び汚泥の搬出先との調整を行う。」との記載があります。詳細について、ご教示のほどお願い致します。

<回答>

年末年始や大型連休期間中等における脱水汚泥の搬出方法については、落札後、受託者と発注者、運搬業者の 3 者が協議し、対応するものとします。

4 特記仕様書別紙 7（その他業務）1 袋井浄化センター②計装設備・電気設備保守点検業務令和 10 年度実施項目について

<質問>

<点検> 2 汚泥処理槽搅拌機と記載がありますが、1 号汚泥貯留槽搅拌機ではないでしょうか。

<回答>

お見込みのとおりです。

5 特記仕様書別紙 7（その他業務）1) 袋井浄化センター②計装設備・電気設備保守点検業務令和 10 年度実施項目について

<質問>

気象観測装置の保守点検は、特記仕様書別紙 7（その他業務）1) 袋井浄化センター⑨気象観測装置保守点検業務にて比較試験及びループ試験を行う事となっています。②計装設備・電気設備保守点検業務の気象計器点検について、点検内容・範囲をご教示願います。

<回答>

点検内容について、特記仕様書別紙 7 の業務と重複するため、②計装設備・電気設備保守点検業務では実施しません。積算では除外してください。

6	特記仕様書別紙7（その他業務）1) 袋井浄化センター②計装設備・電気設備保守点検業務令和8、9、10年度実施項目について
---	--

＜質問＞

点検項目の中にUPSが除外されています。点検は未実施となりますがよろしいでしょうか。

＜回答＞

点検は未実施として設計していますので、積算では除外してください。

点検の実施については、契約後に落札者と協議し決定します。

7	特記仕様書別紙7（その他業務）1) 袋井浄化センター⑧自動ドア保守点検業務、2) アクアパークあさば⑧自動ドア保守点検業務
---	---

＜質問＞

袋井浄化センター及びアクアパークあさば の自動ドア保守点検業務について、両処理場共に同月で点検時期（6月、12月）の指定がされていますが、繁忙期となるため業者手配が困難となった場合、点検時期の変更を行ってもよろしいでしょうか。

＜回答＞

業者手配が困難となった場合、点検時期の変更は可能です。

8	特記仕様書別紙7（その他業務）1) 袋井浄化センター①植栽等管理業務について
---	--

＜質問＞

芝管理の面積、樹木管理（低木、中木、高木）の面積や本数、他拔取除草の面積について、詳細の面積・本数等のご教示をお願い致します。

*詳細は図面にてご教示のほどよろしくお願いいたします。

＜回答＞

面積・数量等については、特記仕様書をご確認ください。

範囲については、別添を参照してください。

9	特記仕様書別紙7（その他業務）2) アクアパークあさば⑪処理場周辺草刈業務について
---	---

<質問>

場所、範囲、回数について、詳細をご教示願います。

*場所範囲については、図面提供の程よろしくお願ひいたします。

<回答>

回数について、毎年度ごとに最低1回以上実施してください。回数の指定、実施時期については、指定はございません。

場所範囲については、別添を参照してください。

10	特記仕様書別紙7（その他業務）1) 袋井浄化センター⑫北側排水路浚渫業務について
----	--

<質問>

場所、範囲、回数について、詳細をご教示願います。

*場所範囲については、図面提供の程よろしくお願ひいたします。

<回答>

回数について、対象年度に最低1回以上実施してください。回数の指定、実施時期については、指定はございません。

場所範囲については、別添を参照してください。

11	特記仕様書別紙7（その他業務）1) 袋井浄化センター⑬処理場周辺草刈業務について
----	--

<質問>

場所、範囲、回数について、詳細をご教示願います。

*場所範囲については、図面提供の程よろしくお願ひいたします。

<回答>

回数について、対象年度に最低1回以上実施してください。回数の指定、実施時期については、指定はございません。

場所範囲については、別添を参照してください。