

### 最終放流水(第1・第2プラント合流地点) 分析結果

		PH	BOD	COD	SS	大腸菌数	全窒素 (窒素含有量)	全リン
		(-)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/mL)	(mg/L)	(mg/L)
令和 8 年度	4月	7.2	0.5 未満	4.0	1.4	800 未満	2.6	0.1
	6月							
	8月							
	10月							
	12月							
	2月							
	平均	7.2	0.5 未満	4.0	1.4	800 未満	2.6	0.1
基準値		5.8~8.6	120(160)	120(160)	150(200)	800	60(120)	8(16)
上乗せ排水基準		-	30(40)	-	70(90)	-	-	-

※基準値は、環境省(国)の一般排水基準に同じ日間平均値とする。( )内は許容限度

※上乗せ基準は、静岡県条例(水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準に関する条例(太田川水域))に適用される上乗せ排水基準(し尿処理施設)の日間平均とする。( )内は最大数値。

PH=水素イオン濃度(水素指数)  
COD=化学的酸素要求量

BOD=生物化学的酸素要求量  
SS=浮遊物質量